


Anlage Nr.: 14 zum Bescheid  
 Prüf.-Nr.: 04/18 vom 9.04.2019


**KS-Flachstürze \*)**

- Antragsteller : Werbegemeinschaft KS-Sturz, Remsfeld  
 Steinformat : 4 DF (Breite B = 24,0 cm)  
 Auflagertiefe : 11,5 bzw. 17,5 cm  
 Bewehrung : 2 Ø 10 – B500A oder B500B  
 Druckzone : Übermauerung mit **Vollsteinen** nach DIN EN 771-2:2015-11  
 in Verb. mit DIN 20000-402:2017-01  
 ausschließlich mit vermörtelten Stoß- und Lagerfugen !!  
 (auch bei Plansteinmauerwerk)  
 Mörtel : Normalmörtel (mind. MG IIa) oder Dünnbettmörtel



Als Typenprüfung  
 in statischer Hinsicht geprüft  
 Hannover, den 9.04.2019  
 Landeshauptstadt Hannover  
 Prüfstelle für Baustatik  
 Leiter: Jens Licht Sachbearbeiter:

**Druckzone aus Mauerwerk**

 lichte Weite L <sub>n</sub> [m]	Bemessungswert der Beanspruchungen e <sub>d</sub> = g <sub>d</sub> + q <sub>d</sub> [kN/m] (Bemessungsgrößen)									
	Sturzhöhe h [cm]									
	23,8		36,3		48,8		61,3		73,8	
	Auflagertiefe t [cm]									
	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5
0,635	–	30,78	–	100,09	–	113,41	–	113,41	–	113,41
0,760	26,86	24,00	68,99	68,68	68,99	98,25	68,99	98,25	68,99	98,25
0,885	21,49	19,58	58,68	51,59	60,37	86,66	60,37	86,66	60,37	86,66
1,010	17,84	16,48	45,51	40,98	53,66	77,52	53,66	77,52	53,66	77,52
1,135	15,22	14,20	36,93	33,81	48,29	70,05	48,29	70,13	48,29	70,13
1,260	13,24	12,46	30,94	28,67	43,90	56,63	43,90	64,02	43,90	64,02
1,385	11,71	11,09	26,54	24,82	40,25	47,29	40,25	58,89	40,25	58,89
1,510	10,49	9,99	23,19	21,85	37,15	40,44	37,15	54,52	37,15	54,52
1,635	9,49	9,08	20,55	19,48	34,50	35,23	34,50	50,75	34,50	50,75
1,760	8,66	8,32	18,43	17,56	32,20	31,15	32,20	47,48	32,20	47,48
1,885	7,97	7,67	16,70	15,97	29,36	27,87	30,18	44,59	30,18	44,59
2,010	7,37	6,99	15,25	14,63	26,41	25,18	28,41	40,16	28,41	42,04
2,135	6,59	6,25	14,02	13,50	23,97	22,94	26,83	36,06	26,83	39,77
2,260	5,91	5,63	12,97	12,52	21,92	21,05	25,42	32,68	25,42	37,73
2,385	5,34	5,09	12,06	11,67	20,19	19,44	24,15	29,85	24,15	35,88
2,510	4,84	4,63	11,27	10,93	18,69	18,05	23,00	27,45	23,00	34,21
2,635	4,41	4,23	10,57	10,27	17,39	16,83	21,95	25,38	21,95	32,69
2,760	4,04	–	9,96	–	16,26	–	21,00	–	21,00	–


\*) nach der "Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-978"

Nächster Sichtvermerk durch das  
 Prüfstelle für Baustatik der  
 Landeshauptstadt Hannover ist  
 spätestens am 9.4.2024 erforderlich

**KS-Flachstürze \*)**


Anlage Nr.: 22 zum Bescheid  
 Prüf.-Nr.: 04/18 vom 9.04.2019

- Antragsteller : Werbegemeinschaft KS-Sturz, Remsfeld
- Steinformat : 4 DF (Breite B = 24,0 cm)
- Auflagertiefe : 11,5 bzw. 17,5 cm
- Bewehrung : 2 Ø 10 – B500A oder B500B
- Druckzone : Übermauerung mit Lochsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11  
 in Verb. mit DIN 20000-402:2017-01  
 ausschließlich mit vermörtelten Stoß- und Lagerfugen !!  
 (auch bei Plansteinmauerwerk)
- Mörtel : Normalmörtel (mind. MG IIa) oder Dünnbettmörtel



Als Typenprüfung  
 in statischer Hinsicht geprüft  
 Hannover, den 9.04.2019  
 Landeshauptstadt Hannover  
 Prüflamt für Baustatik  
 Leiter: *Jacob Licht* Sachbearbeiter

**Druckzone aus Mauerwerk**

 lichte Weite Ln [m]	Bemessungswert der Beanspruchungen $e_d = g_d + q_d$ [kN/m] (Bemessungsgrößen)									
	Sturzhöhe h [cm]									
	23,8		36,3		48,8		61,3		73,8	
	Auflagertiefe t [cm]									
	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5
0,635	-	30,78	-	98,83	-	113,41	-	113,41	-	113,41
0,760	26,86	24,00	68,99	68,68	68,99	98,25	68,99	98,25	68,99	98,25
0,885	21,49	19,58	58,68	51,59	60,37	86,66	60,37	86,66	60,37	86,66
1,010	17,84	16,48	45,51	40,98	53,66	77,52	53,66	77,52	53,66	77,52
1,135	15,22	14,17	36,93	33,81	48,29	70,05	48,29	70,13	48,29	70,13
1,260	12,87	11,81	30,94	28,67	43,90	56,63	43,90	64,02	43,90	64,02
1,385	10,81	9,99	26,54	24,82	40,25	47,29	40,25	58,89	40,25	58,89
1,510	9,21	8,57	23,19	21,85	37,15	40,44	37,15	54,52	37,15	54,52
1,635	7,94	7,42	20,55	19,48	34,50	35,23	34,50	50,75	34,50	50,75
1,760	6,92	6,50	18,43	17,32	32,20	31,15	32,20	47,48	32,20	47,48
1,885	6,08	5,73	16,21	15,28	29,36	27,87	30,18	44,59	30,18	44,59
2,010	5,39	5,09	14,36	13,58	26,41	25,18	28,41	39,91	28,41	42,04
2,135	4,80	4,56	12,81	12,15	23,88	22,65	26,83	35,70	26,83	39,77
2,260	4,31	4,10	11,50	10,94	21,43	20,39	25,42	32,13	25,42	37,73
2,385	3,89	3,71	10,37	9,89	19,34	18,44	24,15	29,07	24,15	35,88
2,510	3,53	3,37	9,41	8,99	17,54	16,77	23,00	26,43	23,00	34,21
2,635	3,22	3,08	8,57	8,21	15,98	15,31	21,95	24,13	21,95	32,69
2,760	2,94	-	7,84	-	14,62	-	21,00	-	21,00	-

\*) nach der "Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-978"

Nächster Sichtvermerk durch das  
 Prüflamt für Baustatik der  
 Landeshauptstadt Hannover ist  
 spätestens am 9.4.2024 erforderlich